



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефон: 8 (863) 240-67-66.

Факс: 8 (863) 280-86-69. E-mail: gumchsr@donpac.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru, тел. 8-86368-2-02-60

Единый «телефон доверия»: 8 (863) 239-99-99

Предписания № 16 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду № 2 муниципального образования «Город Донецк»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица;
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Бурьянова И.И. № 16 от 14 февраля 2020 года и в соответствии со статьями 6 и 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «11» марта 2020 г., мною главным государственным инспектором города Донецка по пожарному надзору Бурьяновым Иваном Игоревичем проведена плановая, выездная проверка в отношении – муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 муниципального образования «Город Донецк», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. Тимирязева, 44

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)пожарному надзору, проводившего (-шек) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующим МБДОУ детский сад № 2 г. Донецка – Воротилиной Инной Геннадьевной.

В соответствии с абзацем 10 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указ-ся только вып-ние) |
|---------------|--|---|---|---|
| 1 | На автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей разработать проектную документацию. | «Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке» часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.07.2021г. | |
| 2 | Произвести вывод из эксплуатации и списание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также их составных частей. | п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» - «при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию»; пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 01.07.2021г. | |

| | | | | |
|---|---|---|--------------|--|
| 3 | Кабельные линии и электропроводку систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации выполнить таким образом, чтобы обеспечивалась их работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. | «Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону» часть 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.07.2021г. | |
| 4 | Над эвакуационными выходами из спальных помещений детского сада установить световые оповещатели «Выход». | «Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход"» п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре»; пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 01.07.2021г. | |
| 5 | На объекте защиты обеспечить хранение, в полном объеме, исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта в соответствии с РД 78.145-93. | «В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта» пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390. | 01.07.2021г. | |
| 6 | Лампы светильников эвакуационного освещения, установленные в 5-ти спальнях помещений и в холле детского сада, привести в исправное состояние. | «Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения» пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 | 01.08.2020г. | |
| 7 | Специальную программу обучения воспитателей, дошкольного образовательного учреждения, требованиям пожарной безопасности разработать в соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности и согласовать с органом ГПН. | «Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов» пункт 54 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007г. № 645 | 01.08.2020г. | |
| 8 | Разработать в соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности и согласовать с органом ГПН специальную программу обучения работников, осуществляющих круглосуточное дежурство на объекте защиты, требованиям пожарной безопасности. | «Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов» пункт 54 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007г. № 645 | 01.08.2020г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Ростовской области
майор внутренней службы
Бурьянов И.И.

«11» марта 2020г.



Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

«11» марта 2020г.

Заведующий
МБДОУ детский сад № 2 г. Донецка
Воротилина И.Г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Воротилина Инна Геннадьевна

Действителен с 14.12.2021 по 14.12.2022